



URS is a member of Registrar of Standards Holdings Ltd.

ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI
CTR NR. 48/25.03.2022

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 248/25.03.2022

Intre :

[REDACTED] cu sediul în [REDACTED] Sectorul 6, Strada [REDACTED] nr. [REDACTED], Bloc [REDACTED] Scara [REDACTED] ap. [REDACTED], înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. [REDACTED] cont: [REDACTED] deschis la [REDACTED] reprezentată prin dl. [REDACTED] - Administrator, în calitate de PRESTATOR,

Și
ȘCOALA DE ARTA BUCUREȘTI, cu sediul în mun. București, sector 4, str. Cuza Voda nr. 100 CUI 4193060, reprezentată legal prin [REDACTED] - Manager, în calitate de BENEFICIAR,

Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

PRESTATORUL va efectua toate verificările necesare la adresele indicate de Beneficiar și va asigura eliberarea buletinului P.R.A.M., privitor la:

- rezistența de dispersie la prizele de pamant
 - continuitatea nulului de protecție
- pe baza cărora se va elibera buletinul menționat către BENEFICIAR.

Art. 2 BAZA LEGALA

Măsurătorile vor fi executate în conformitate cu legislația în vigoare privind normele de sănătate și securitate în munca în instalațiile electrice, STAS 12604/4 - 89, 12604/5 - 90, Legea nr. 318/2003, Legea nr. 319/2006, DGPSI 004 precum și legislația din sector care va fi promulgată de către organele competente.

Art. 3 VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea prezentului contract este de 1.000 lei + TVA/măsurătoare
PRESTATORUL va emite factura ASTFEL:

- după efectuarea măsurătorii în valoare de 1.000 de lei + TVA

BENEFICIARUL va plăti suma stipulată în factura în decurs de 30 zile calendaristice de la emiteră.

Art. 4 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract este valabil 12 luni de la semnare. Contractul se va prelungește în mod tacit anual, în aceleași condiții ca cele menționate mai sus.

Art. 5 VALABILITATEA BULETINULUI



[REDACTED]

[REDACTED]



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Perioada de valabilitate a buletinului P.R.A.M. este de 12 luni de la data emiterii acestuia.

Art. 6 OBLIGATIILE PRESTATORULUI

PRESTATORUL se obliga :

- sa efectueze toate masuratorile necesare in vederea eliberarii buletinului PRAM
- sa efectueze aceste masuratori cu aparat certificat metrologic periodic si cu personal calificat si atestat ANRE
- sa anunte BENEFICIARUL in cazul in care masuratorile nu se incadreaza in parametrii ceruti de legislatia in vigoare
- sa efectueze contra cost, la cererea BENEFICIARULUI, remedierea tuturor defectiunilor legate de rezistenta de dispersie la prizele de pamant si a continuitatii nulului de protectie la prize
- sa predea buletinul P.R.A.M. BENEFICIARUL

Art. 7 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obliga sa achite valorile contractuale conform art. 3 din prezentul contract.

Art. 8 LEGEA APLICABILA SI TRIBUNALUL COMPETENT

Prezentul contract este reglementat de catre legea romana.

Pentru orice controversa care se poate ivi intre PRESTATOR SI BENEFICIAR in dependinta prezentului contract, tribunalul competent exclusiv este acel din Bucuresti.

Art. 9 DOMICILIU SI COMUNICARE

Orice comunicare facuta de catre o parte contractuala celeilalte relativa la prezentul contract, va fi in scris si va fi transmis celeilalte parti prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa care apare in prezentul contract.

Aceasta adresa poate fi modificata de fiecare dintre PARTI, anuntandu-se cealalta PARTE. Comunicatiile verbale nu vor fi luate in considerare de nici una dintre PARTI daca nu este confirmata in scris.

Art. 10 AMENDAMENTE

Orice amendament la prezentul contract va fi semnat de toate partile, in caz contrar fiind nul si neavenit.

PRESTATOR,

Administrator,

BENEFICIAR,
SCOALA DE ARTA BUCURESTI

CONTABIL SEF

protectconsulting@gmail.com



URS is a member of Registrar of Standards (UK) Ltd.

FIRMA AUTORIZATA ANRE - AYESTAT NR. [REDACTED]

BULETIN DE VERIFICARE - nr. 1733
din 28.03.2022

Privind masurarea rezistentei de dispersie la prizele de pamant si a continuitatii nulului de protectie.

Beneficiar.

SCOLA DE ARTA A MUN. BUCURESTI

Punct de lucru : Mun.

BUCURESTI, STR. CUZA VODI, NR 100
SECTOR 6.

1. Aprecieri asupra gradului de umiditate a solului : foarte umed, umed, uscat, foarte uscat
2. Metoda folosita la masurare : compensatie in C.A. cu curenti slabi
3. Marca si nr. Aparatului : KYORITSU, tip 4105A Serie W8039741
4. Certificat de etalonare nr. 0318 E/2020
5. Valoarea masurata a rezistentei de dispersie a prizei de pamant : . OHMI
6. Concluzii asupra masuratorii : corespunde / nu corespunde (valoare maxim admisa 4 ohm)
7. Termen de valabilitate : 12 LUNI
8. Au fost efectuate un numar de masuratori ale continuitatii nulului de protectie la prize si tablouri electrice dintre care :

TOATE - corespund legislatiei in vigoare

----- -nu corespund legislatiei in vigoare .

Efectuat masuratori : electrician

SOCIETATEA
GABRIEL TRON